CX4e09
125kN

2xVi-100W
QG31-C3
Postes 7m

PEAD 3x# 2" - ELETRICA

Detalhe 1B

CX4e10
125kN

2xVi-100W
QG31-C4
Postes 7m

Detalhe 1B

LAZER
16.60m²
PCA

SANITÁRIOS
19.50m²
PCA

DESCIDA EM ELETROCALHA 150x100 PZ
Até a caixa de passagem de elétrica instalar chapa de aço para proteção sobre a eletrocalha.

Detalhe 03

CX3038
400kN

CX3038
125kN

ELETROCALHA LISA 150x100mm PZ
FECHADA E BLINDADA, COM PLACA DE ADVERTÊNCIA DE PERIGO ALTA TENSÃO.
Instalada a 9m de altura.

Detalhe 1C

PEAD 3 x#2" - DADOS

PEAD 3x# 2" - ELETRICA

ENVELOPADA

PEAD 3x# 4" - 3#35m(35)m² -
15/25kV EPR 110°C
Reserva 35mm² 15/20kV - EPR 110°C
- Envelopada
Neutro Contínio 1kV 35mm²

Detalhe 1A

2xVi-100W
QG31-C5
Postes 7m

CX4e11
125kN

CX3004
400kN

CX3004
125kN

PEAD 3 x#2" - DADOS

Detalhe 1B

CX3003

CX3004
125kN

ENVELOPADA

Detalhe 1C

PEAD 3 x#2" - DADOS

Detalhe 1A

PEAD 3x# 4" - 3#35m(35)m² -
15/25kV EPR 110°C
Reserva 35mm² 15/20kV - EPR 110°C
- Envelopada
Neutro Contínio 1kV 35mm²

PEAD 6x#2 1/2" - 1#4mm²(4)mm² -
HEPR 90° -0,6/1kV
Reserva 3x#2 1/2

PEAD 3x# 2" - ELETRICA

CX4e12
125kN

2xVi-100W
QG31-C6
Postes 7m

PEAD 3x# 2" - ELETRICA

CX4e13
125kN

2xVi-100W
QG31-C7
Postes 7m

PEAD 3x# 2" - ELETRICA

A

TALUDE
JARDIM
4.378,00 m²

PEAD 3 x#2" - DADOS
Envelopada

Detalhe 1B

CX3003

CX3004
125kN

ENVELOPADA

Detalhe 1A

PEAD 3x# 4" - 3#35m(35)m² -
15/25kV EPR 110°C
Reserva 35mm² 15/20kV - EPR 110°C
- Envelopada
Neutro Contínio 1kV 35mm²

OPÇÃO 01-
ENTRADA REDE DADOS

CX3301
125kN

ENTRADA DE ENERGIA CONCESSIONÁRIA

PEAD 3 x#2" - DADOS
Envelopada

PEAD 3 x# 4" - 3#35m(35)m² -
15/25kV EPR 110°C
Reserva 35mm² 15/20kV - EPR 110°C
- Envelopada
Neutro Contínio 1kV 35mm²

PEAD 3 x#2" - DADOS
Envelopada

PEAD 3 x# 4" - 3#35m(35)m² -
15/25kV EPR 110°C
Reserva 35mm² 15/20kV - EPR 110°C
- Envelopada
Neutro Contínio 1kV 35mm²

VAI PARA A CARGA

CX3301

CX3301
125kN

PEAD 3x#4" - 3#35m(35)m² -
15/25kV EPR 110°C
Reserva 35mm²15/20KV - EPR 110°C
- ENVELOPADA
Neutro Contínuo 1KV 35mm²
--FUTURO--

PEAD 3x#2" - DADOS
- ENVELOPADA
--FUTURO--

(13.0 600 CC)
(N1ap) | (N1AXa)
(SI3)

P2

P19

(3-10kA)

ACESSO
SERVIÇO

P19
Saída Subterrânea

VDA01-2 CA-RST
(1*2 CA)

(12.0 300 DT)
(N1ap)
(SI1)

P1

(17197)
(3-45.0)
(VDA01)

(3-10kA)

(3#50+3#25mm2-AAXX-AL (1*50+35mm2-AAXX-AL))

LEGENDA:

- CONDUTORES RETORNO, FASE, NEUTRO E TERRA.
- ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, COM LUVA, EM MATERIAL DE PVC, EMBUTIDO APARENTE OU EM LAJE, EXECUTADO CONFORME A NORMA ABNT/NBR-5410, DIÂMETRO MÍNIMO 3/4" OU CONFORME INDICAÇÃO EM PLANTA.
- ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, COM LUVA, PARA PASSAGEM DE CIRCUITOS EM LAJE, EXECUTADO CONFORME A NORMA ABNT/NBR-5410, DIÂMETRO MÍNIMO 3/4" OU CONFORME INDICAÇÃO EM PLANTA.
- ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, COM LUVA, PARA PASSAGEM DE CIRCUITOS EM LAJE, EXECUTADO CONFORME A NORMA ABNT/NBR-5410, DIÂMETRO MÍNIMO 3/4" OU CONFORME INDICAÇÃO EM PLANTA.
- ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, COM LUVA, PARA PASSAGEM DE CIRCUITOS EM LAJE, EXECUTADO CONFORME A NORMA ABNT/NBR-5410, DIÂMETRO MÍNIMO 3/4" OU CONFORME INDICAÇÃO EM PLANTA.
- CANALETA QUE SOBE, DESCE E PASSA, DERIVA DE SAÍDA HORIZONTAL DE ENVELAR.
- CANALETA QUE SOBE, DESCE E PASSA, DERIVA DE SAÍDA HORIZONTAL DE ENVELAR.
- ELETROCALHA, PERFILADO OU CANALETA QUE SOBE, DESCE E PASSA
- CONDULETES EM ALUMÍNIO SILICIO,TIPO(S): E-C-LL-T-X.
- LUMINÁRIA COMFORT LED UFO 150W EMERGENCIAL MODELO: ELU-UFO-150 - 20W + 6ET - 5000K - 05 ANOS DE GARANTIA
- LUMINÁRIA COMFORT LED LINEAR SLIM PLUS 150W EMERGENCIAL MODELO: ELED-HBL-SLIMPLUS-150 2M 20W + 8ET - 5000K - 05 ANOS DE GARANTIA
- LUMINÁRIA COMFORT LED LINEAR SLIM 150W EMERGENCIAL MODELO: ELED-HBL-SLIM-150 - 20W + 8ET - 5700K - 05 ANOS DE GARANTIA.
- LUMINÁRIA LINEAR DE PENDENTE 30W - 4000K MODELO: LOW BAY DE PENDENTE 30W
- LUMINÁRIA HERMÉTICA COMFORT LED 30W IP65 - 5000K
- LUMINÁRIA COMFORT DIRECT LIGHT 120W MODELO: CL-SL-100 - 5000K - 05 ANOS DE GARANTIA
- REFLETOR COMFORT LED 100W - IP65
- CAIXA EM TERMOPLASTICO IP-66, EQUIPADO COM 01, OU DU 03 BUITES DE PULSO, CADA BOTÃO EQUIPADO COM 01 CONTATO NA, PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO INSTALADO H=1,20m DO PISO ACABADO.
- CAIXA EM TERMOPLASTICO IP-66, INSTALADO H=1,20m DO PISO ACABADO.
- CAIXA DE METÁLICA IP-66, INSTALADO NA PAREDE, EMBARCADO CONFORME PROJETO
- PAINEL PARA MONTAGEM AUTOPORTANTE METÁLICOS IP-66
- ELETRODUTO ALTA DENSIDADE (PEAD 2 1/2") INSTALADO SUBTERRÂNEO. (ILUMINAÇÃO EXTERNA+ PONTOS)
- ELETRODUTO ALTA DENSIDADE (PEAD 2 1/2") INSTALADO SUBTERRÂNEO. (RAIZ DE CASO/ TELEFONE)
- ELETRODUTO ALTA DENSIDADE (PEAD 4") INSTALADO SUBTERRÂNEO. ENTRADA DE ENERGIA)
- INTERRUPTORES SIMPLES, DUPLO E TRIPLO, CORRENTE 10A/250V, EMBUTIDO EM CAIXA CONDULETE 4"x2" DA PVC, INSTALADO A H=1,20m DO PISO ACABADO.
- INTERRUPTOR PARALELO CORRENTE 10A/250V, MONTADO EM CAIXA CONDULETE 4"x2" PVC, INSTALADO A H=1,20m DO PISO ACABADO.
- TOMADA 2P+T CORRENTE 10A/250V + INTERRUPTOR SIMPLES CORRENTE 10A/250V, MONTADOS EM CAIXA CONDULETE 4"x2" DE ALUMÍNIO SILICIO, INSTALADO A H=1,20m DO PISO ACABADO.
- TOMADAS BAIXA H=0,30m, MÉDIA H=1,20m E ALTA H=2,20m, 2P+T CORRENTE 10A/250V, MONTADOS EM CAIXA CONDULETE PVC.
- TOMADA DU PONTO DE PISO H=0,00m, TRIFÁSICA 3P+T 380V/VA, PROTEÇÃO ELETROMAGNÉTICO POR DISJUNTOR TRIPOLAR 3x32A.
- PONTO DE ILUMINAÇÃO, ATRAVÉS DE CAIXA CONDULETE 4"x2" EM PVC INSTALADO A H=2,20m DO PISO ACABADO.
- 02 TOMADAS 2P+T CORRENTE 10A/250V CORRENTE 10A/250V, MONTADOS EM CAIXA CONDULETE ____ CONDULETE 4"x2" EM PVC, INSTALADO A H=1,20m DO PISO ACABADO.
- 02 TOMADAS 2P+T CORRENTE 10A/250V CORRENTE 10A/250V, MONTADOS EM CAIXA CONDULETE ____ CONDULETE 4"x2" EM PVC, INSTALADO A H=1,20m DO PISO ACABADO.
- LUMINÁRIA COMFORT LED LINEAR SLIM PLUS 150W EMERGENCIAL MODELO: ELED-HBL-SLIMPLUS-150 2M 20W + 8ET - 5000K - 05 ANOS DE GARANTIA
- LUMINÁRIA COMFORT LED LINEAR SLIM 150W EMERGENCIAL MODELO: ELED-HBL-SLIM-150 - 20W + 8ET - 5700K - 05 ANOS DE GARANTIA.
- LUMINÁRIA LINEAR DE PENDENTE 30W - 4000K MODELO: LOW BAY DE PENDENTE 30W
- PONTO TRIFÁSICO 3P+T 380V/VA, PROTEÇÃO ELETROMAGNÉTICO POR DISJUNTOR TRIPOLAR 3x32A DE 6kA E TETRAPOLAR(4+N)32A.
- LUMINÁRIA COMFORT DIRECT LIGHT 120W MODELO: CL-SL-100 - 5000K - 05 ANOS DE GARANTIA
- CAIXA DE PASSAGEM COM TAMPA DE FERRO FUNDIDO 900x900mm DE ACABADO COM CAIXA DE CLASSE B 15MA DU 2 400KN COM FLANGE PARA ENGRAXAR NA CAIXA DE PASSAGEM
- CAIXA DE PASSAGEM COM TAMPA DE FERRO FUNDIDO 700x400mm DE ACABADO COM CAIXA DE CLASSE B 15MA DU 2 400KN COM FLANGE PARA ENGRAXAR NA CAIXA DE PASSAGEM
- SENSOR LUMINOSIDADE - FOTOELÉTRICA, SUBMPOR TEMPO DE OPERAÇÃO 100-2500 + 5MA, DE 3A/24 A-110V.
- LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA 2000 HL 5000K
- SENSOR DE PRESENÇA MICROCONTROLADO FRETAL 110°
- PAINEL REPETIDOR DO SISTEMA PREVENTIVO DE INCÊNDIO

OBSERVAÇÕES:

Projeto Básico

PROJETO ELÉTRICO

REVISÃO	DESCRIÇÃO	DATA	ELABORADO
0H			
0G			
0F			
0E			
0D			
0C			
0B	Revisão	23/09/2026	Sidnei
0A	Projeto básico	23/07/2026	Roni
00	Projeto básico	05/09/2025	Leticia

Engemase ENGENHARIA

Leonardo Granemann, 457 Alto Bonito – Caçador – SC
CAÇADOR/SC – CEP: 89510-537
FONE/FAX (49) 3565-2016
www.engemase.com.br – E-mail: engemase@engemase.com.br

ENG. ELETRICISTA SIDNEI DE PELEGRIN
CREA-SC 097127-5

SULFIBRA

SULFIBRA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
CNPJ 08.285.458/0002-27
RUA ANTONIO CHAVES, 245, CEP-89565-630
VIDEIRA/SC

Obra:
SULFIBRA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
RUA ANTONIO CHAVES, 245, CAMPINA BELA
CEP-89565-630, VIDEIRA/SC

SULFIBRA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
CNPJ 08.285.458/0002-27

CONTEÚDO:

Projeto Básico

Desenho Nº:
SFB20250529DE01REA

Formato: A0

Etapa: EXECUTIVA

Escala: 1:20

Prancha: 08